

## **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA NORMA UNI 11578:2015**

Denominazione del prodotto


**Punto di ancoraggio WA48P2 della Linea Vita ROBUST, Art. 5939 000 004**

Descrizione

**Dispositivo permanente di ancoraggio puntuale di altezza nominale 48 cm, per la protezione dalle cadute dall'alto, installabile su elementi strutturali piani**

Finalità d'impiego

**Questo punto di ancoraggio è stato sottoposto alle prove di tipo previste dalla norma UNI 11578:2015 ed è idoneo all'utilizzo da parte di max. 2 operatori contemporaneamente collegati al punto di ancoraggio stesso tramite opportuni Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) contro le cadute dall'alto**



**Würth Srl**

Sede Legale/Amministrativa e Deposito Centrale:  
39044 Egna (BZ) - Via Stazione, 51  
Telefono +39 0471 828 111

[www.wuerth.it](http://www.wuerth.it)

Centro Distribuzione:

00060 Capena (RM) - Viale della Buona Fortuna, 2 - Loc. Scorano  
Telefono +39 06 907 790 01

Reg. Imprese di Bolzano (BZ)

C.F. e P. IVA (IT) 00125230219  
Cap. Soc. € 25.000.000,00 i.v.

Socio Unico: Würth International AG - Coira (CH)

**Würth Srl**, con sede legale in Egna (BZ), via Stazione 51, dichiara che il:

**Punto di ancoraggio WA48P2 della Linea Vita ROBUST, Art. 5939 000 004**

è stato sottoposto alle seguenti prove di tipo secondo norma UNI 11578:2015:

Tipo di prova	Punto della norma	Seriale della prova	Data della prova
<b>Prova di deformazione</b>	5.3.2	1610217	11/04/2016
		1610219	11/04/2016
		1609613	05/04/2016
		1609614	05/04/2016
<b>Prova di resistenza dinamica e integrità (per due utilizzatori)</b>	5.3.5	1612701	06/05/2016
		1612708	06/05/2016
		1611901	28/04/2016
		1612501	04/05/2016
<b>Prova di resistenza statica (per due utilizzatori)</b>	5.3.6	1610218	11/04/2016
		1610220	11/04/2016
		1609202	01/04/2016
		1609615	05/04/2016

**Il punto di ancoraggio ha superato positivamente le prove di tipo sopraelencate ed è pertanto dichiarato conforme al**

## **TIPO A secondo UNI 11578:2015, punto 4.4.1**

Le prove di tipo sopraelencate sono state validate dall'Università degli Studi di Firenze, con riferimento protocollo: UNIFI - Anno 17 - Titolo III - Clas. 19 - Fasc. 25 - Prot. n. 53876 del 10/04/2017 - Allegato 3.

La prova di resistenza alla corrosione (punto 5.6 della UNI 11578:2015) è stata effettuata con esito positivo.

La validità della presente dichiarazione di conformità decade qualora il punto di ancoraggio venga disassemblato, alterato, modificato o installato in configurazioni non conformi alle indicazioni di Würth Srl.

La dichiarazione di conformità di prodotto non comprende gli elementi di fissaggio strutturale dei punti di ancoraggio.

Egna, 02/02/2018

**Würth srl**  
**Responsabile Prodotti**

**Markus Oberprantacher**

