



Alba Building Sciences Ltd

Test di prestazione In-Sito - Certificato

Misurazione In-Sito della trasmittanza termica (Valore U)

Certificato : **29019 – TSW 1**

Prodotto isolante : **Multitermico 15 (Art. 0681 001 15)**

Valore U misurato In-Sito : **0.306 W/m²K**

Si certifica che il prodotto isolante “**MULTITERMICO 15**”, installato all’interno di un **muro d’elevazione** orientato ad **ovest** in una costruzione prefabbricata in legno oggetto del test, è stato sottoposto ad una valutazione In-Sito della prestazione d’isolamento termico.

Il test per la determinazione della trasmittanza termica (Valore U) In-Sito è stato effettuato continuativamente per un periodo di 6 giorni dal **4 febbraio 2010** al **10 febbraio 2010**.

Il test è stato effettuato in conformità allo standard internazionale ISO 9869:1994 “Isolamento termico – Elementi costruttivi – Misurazioni In-Sito della resistenza termica e della trasmittanza termica”.

Il test ha stabilito che il prodotto isolante “**MULTITERMICO 15**”, installato all’interno di un **muro d’elevazione** orientato ad **ovest** in una costruzione prefabbricata in legno oggetto della prova, nel periodo di riferimento specificato ha raggiunto un valore di trasmittanza U medio di prestazione In-Sito pari a **0.306 W/m²K**

Rilasciato a: Würth Srl

Emesso da : Alba Building Sciences Ltd

Data : 15 febbraio 2010

Direttore
Alba Building Sciences Ltd



Affiliate BINDT
British Institute of Non-Destructive Testing

Registered Office : NORHAM, Perth Road, Blairgowrie, PH10 6EJ
Company Established 1994 | Registered In Scotland 153609 | VAT No. 658215916

info@albasciences.com



www.albasciences.com



Member of the UKTA
United Kingdom Thermography Association